

A119 Gästezimmer Typ II (geeignet für Menschen mit Gehbehinderung)

08/2012 für Öffentlich zugängliche Bauten nach Norm SIA 500 Ziff. 7.9.2

Generell:

- Stufen- und absatzfrei
- Breite Eingangsbereich und Korridor mindestens 1.20 m, weitere Masse gemäss Beispielskizze
- Betten seitlich verschiebbar
- Die Masse im Zimmer gelten auch als erfüllt, wenn sie durch Umstellen oder Verschieben eines Teils des Mobiliars erreicht werden können.
- Bedienelemente maximal 1.10 m über Boden

Zugehöriger Sanitärraum mit direkter Verbindung zum Gästezimmer:

- Breite vor jedem Sanitärapparat min. 0.80 m
- Ausstattung mit den üblichen Sanitärapparaten, wahlweise Dusche oder Badewanne; Duschtassen mit Schwelle maximal 25 mm Höhe zulässig
- Vorzugsweise mit Haltegriffen und Klappsitz analog Anhang E.2 SIA 500, eingebaut oder bei Bedarf montierbar

Anzahl:

- 20 % aller Gästezimmer, vorzugsweise alle

Beispiel Gästezimmer Typ II

